


**Nachweis nach EnEV 2014 Istzustand Wohngebäude**



Nachweis des maximal zulässigen Primärenergiebedarf			
Gebäude	46,2 kWh/m²a	EnEV 2014 Anforderungswert	81,0 kWh/m²a
Der Nachweis ist erfüllt!			
Differenz zu EnEV Neubau	-43,0 %		

Nachweis des maximal zulässigen spezifischen Transmissionswärmeverlust			
Gebäude	0,29	EnEV 2014 Anforderungswert	0,50
Der Nachweis ist erfüllt!			
Differenz zu EnEV Neubau	-42,4 %		

Nachweis des sommerlichen Wärmeschutz  
 Der Nachweis ist erfüllt!

**Der Nachweis ist erfüllt!**

Nachweis KfW Programme			
Nachweis des maximal zulässigen Primärenergiebedarf			
Gebäude	46,2 kWh/m²a	Referenzgebäude	81,0 kWh/m²a
Differenz zu Referenzgebäude	-43,0 %		

Nachweis des maximal zulässigen spezifischen Transmissionswärmeverlust			
Gebäude	0,29	Referenzgebäude (nach KfW)	0,41
Differenz zu Referenzgebäude	-30,3 %		

KfW-Effizienzhaus 70

**Berechnungsmodus**

Die Berechnung wurde gemäß EnEV 2014 durchgeführt.

**Gebäudeparameter**